D 1.3 PŮDORYS 2.NP



LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV

BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV, BEZ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ.

- VYMEZENÍ POŽÁRNÍ ÚSEKU PŘEDPOKLÁDANÉ DLE PŮV. PBŘ
- N 1.01 - II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- PO 30 C2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR PO ODPOVÍDÁ EW, C2 ODPOVÍDÁ DP3

LEGENDA PBŘ - PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

- VYMEZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- N 1.01 - II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- NÚC OZNAČENÍ POŽ. ÚSEKU ÚNIKOVÉ CESTY NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA
- CHÚC A OZNAČENÍ POŽ. ÚSEKU CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY TYP CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- VŠ- II. IŠ-II. OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU ŠACHTY VÝTAHOVÉ , INSTALAČNÍ ŠACHTY A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- AKUSTICKÉ VYHLÁŠENÍ POPLACHU PIEZOSIRÉNA
- H D 19 - 30 m VNITŘNÍ HYDRANT TVAROVÉ STÁLÁ HADICE, TYP A DÉLKA HADICE
- REI 45 DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE MEZNÍ STAV, ODOLNOST V MIN., TYP KONSTRUKCE
- EI 30 DP3 - C POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU VČETNĚ C - SAMOUZAVÍRAČE, S - KOUŘOTĚSNOSTI
- POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (POŽADOVANÝ ODSTUP)
- EPS POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ

VYSVĚTLIVKY

POŽÁRNÍ ODOLNOST - MEZNÍ STAVY
- R MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI A STABILITY
- E MEZNÍ STAV CELISTVOSTI
- I MEZNÍ STAV IZOLACE (TEPLOTA NA NEOHŘÍVANÉ STRANĚ)
- W MEZNÍ STAV IZOLACE (HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU NA NEOHŘÍVANÉ STRANĚ)

D 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

AKCE:	NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 757/49, 757/50, 575/151, 757/1, k.ú.. Letňany
INVESTOR:	MČ PRAHA 18 Bechyňská 639,, Praha 9 - Letňany
HIP:	ARCH. KANCELÁŘ KŘIVKA S.R.O. Bedřichovská 2183/16, Praha 8
ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI:	Ing. Petra Machová, ČKAIT 0009363 Lvovská 1225/5, Praha 10 e: petra.machova@volny.cz, gsm: 606 140 810
DATUM	září 2022
ČÍSLO PŘÍLOHY:	
VÝKRES	PŮDORYS 2. NP