

P R O T O K O L o zatřídění zdravotnických prostor dle ČSN 33 2000-7-710
Změna účelu využití stávající provozovny Na ordinaci lékaře v objektu Šumperka

V Praze dne : 23.07. 2022 počet stran : 1 zn.

Složení komise : předseda: Ing. Radek Dědina – vedoucí projektant
 členové : Ing. Radek Dědina - silnoproudá elektrotechnika

Důvod vystavení protokolu : **Objekt pro účely zdravotnictví**

Podklady pro vypracování protokolu :

- výkresová dokumentace stavební části
- vyjádření ostatních zainteresovaných účastníků
- platné předpisy ČSN 33 2000-7- 710

Popis objektu : Jedná se o chráněný zastřešený samostatně stojící objekt, vnitřní prostory bez přímých venkovních vlivů, teplotně regulován;

Zatřídění prostor dle ČSN 33 2000-7-710

710.3.5

Skupina O

Zdravotní prostor , kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit ohrožení života

Skupina 1

Zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdravotnickém

- zevně
- uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2.

skupina 2

zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití aplikovaných částí:

- pro intrakardiální použití, nebo
- pro náročné ošetření, nebo chirurgické zákroky, kde výpadky napájení může ohrozit pacienty

ROZHODNUTÍ : V uvedených místnostech určeno „ zatřídění zdravotnických prostor“

1.NP

Skupina 1

107 ordinace lékaře

Z á v ě r :

Zatřídění zdravotnických prostor bylo stanoveno jednoznačně

Ing. Radek Dědina – vedoucí projektant stavby