

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POUŽITÁ OTOPNÁ TĚLESA KERMI CLASSIC B20-R M

— PRŮVODNÍ POTRUBÍ

- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ

POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ


20/1mm, 28/1mm, 42/1,5mm, 54/1,5mm,

— PRŮVODNÍ POTRUBÍ - BEZ ZÁSAHU


- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ - BEZ ZÁSAHU

POZNÁMKA:

PŘESNÉ VEDENÍ ROZVODŮ A NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBE PŘI REALIZACI



± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA		ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22	
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 07/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
	VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ		OZNAČENÍ : D.1.4.A.03	

TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" S VESTAVĚNÝM ČIDLEM HEIMEIER
PSR 1/2" - PŘIPOJOVACÍ SROUBENÍ HEIMEIER VEKOLUX - ROHOVÉ 1/2"
PAR 1/2" - PŘIPOJOVACÍ ARMATURA HEIMEIER MULTILUX - ROHOVÉ 1/2"
SS 3/4" - SVĚRNÉ SROUBENÍ HEIMEIER PRO MĚDNÉ POTRUBÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT G 3/4"