



- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ
- VYPÍNAČ 230V/10A řaz. 1/0
- VYPÍNAČ 230V/10A řaz. 1
- VYPÍNAČ 230V/10A řaz. 5
- PŘEPÍNAČ 230V/10A řaz. 6
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 230V/10A řaz. 7

- 1- SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ 250/1200 LED 1x68W
- 2- SVÍTIDLO STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ 600/600 LED 1x29W
- 3- SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ KULATÉ LED 1x29W

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.

Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.

Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden v obdélníku u názvu (čísla) místnosti.

± 0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA		ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22	
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 07/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina		
	VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO : 1:50	REVIZE:
OBSAH : PŮDORYS 1.NP - SVĚTELNÁ INSTALACE		OZNAČENÍ : D.1.4G.02	