


- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA
- ZÁSUVKA 230V/16A- DVOJITÁ- KONTAKTY POOTOČENY O 45 ST.

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.  
Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.  
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden v obdélníku u názvu ( čísla ) místnosti.



± 0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA			ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22		
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51			<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA</div>		
INVESTOR : Měststská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany					
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00		
DATUM : 07/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180		Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ :  DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Ing. Radek Dědina		
	VYPRACOVAL :		Ing. Radek Dědina		
ČÁST PROJEKTU : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			MĚŘÍTKO : 1:50		REVIZE:
OBSAH : PŮDORYS 1.NP - MOTOROVÁ INSTALACE			OZNAČENÍ : D.1.4G.03		