



ROZVÁDĚČ RMS.1

VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : SPODEM
KRYTÍ : IP30
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ TYPOVÝ- ZAPUŠTĚNÝ 144 MODULŮ
ROZMĚR: š=588mm, v=1070mm, hl.=127mm
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-S

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP | | | | | |
| AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA | | ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22 | | | |
| MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51 | | AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA | | | |
| INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany | | | | | |
| ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o. | | ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00 | | | |
| DATUM : 07/2022 | VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina | | |  | |
| STUPEŇ : DSP | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina | | | | KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz |
| | VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina | | | | |
| ČÁST PROJEKTU : D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | MĚŘÍTKO : 1:50 | REVIZE: | | |
| OBSAH : ROZVADĚČ RMS.1 | | OZNAČENÍ : D.1.4G.05 | | | |