

LEGENDA POTRUBÍ

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | - přívodní potrubí přeložky otopného systému | POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ 15/1mm |
| | - zpětné potrubí přeložky otopného systému | |
| | - stávající přívodní potrubí otopného systému | |
| | - stávající zpětné potrubí otopného systému | |
| | - demontované přívodní potrubí otopného systému | |
| | - demontované zpětné potrubí otopného systému | |

Poznámky:

B) Rozvody k otopným tělesům

- na stávajícím otopném systému proběhne přeložka části rozvodů na trase dle výkresu, DN potrubí zůstane dle stávajícího potrubí
- v rámci rekonstrukce proběhne demontáž některých těles včetně přípojek

C) Ostatní rozvody


- potrubní rozvody vytápění budou provedeny z měděného potrubí polotovrdého (15x1; 18x1; 22x1; 28x1)
- potrubí bude vedeno volně po svislé nosné konstrukci nebo v drážce ve zdi

D) Tepelná izolace rozvodů

- nové potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 sb.

E) Všeobecně

- nutno dodržet montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a výrobků



| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| AKCE : ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍ MŠ NA DVĚ KMENOVÉ TŘÍDY ZŠ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajtla, ul. RYCHNOVSKÁ | | | ČÍSLO ZAKÁZKY : 008 03 23 | |
| MÍSTO : ul. Rychnovská, Rychnovská 139, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 143 | | | AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA | |
| INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany | | | | |
| ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o. | | | | |
| DATUM : 05/2023 | | VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina  | | |
| STUPEŇ : DSP | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina  | | |
| | | VYPRACOVAL : Roman Krátký | | |
| ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | MĚŘÍTKO : 1:50 | |
| OBSAH : D.1.4.A - VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS PATRA 1.PP | | | REVIZE: OZNAČENÍ : D.1.4.A.01 | |