



TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 1NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
1.06	CHODBA	13,70
1.07	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	9,10
1.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10
CELKEM		25,10

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3-PE-N AC, 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3, DOPLNĚNÁ OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 ed. 3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1 AL1, AM1-2, AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
NEBEZPEČNÉ (VENKOVNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000-5-51 AA7, AB7, AC1, AD3 (v místech pod přístřeškem), AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AP1, AQ2, AR1, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
KRYTÍ: IP 21, IP 43, IP 44, IP 54
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY POD OMITKOU A V LIŠTĚ.

LEGENDA:
VÝŠKA VÝVODŮ PRO VYPÍNAČE 1,2 m NAD PODLAHOU. V UMÝVÁRNÁCH A WC CHRÁNIT I SVĚTELNÉ OBVODY PROUDOVÝM CHRÁNIČEM. PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO ZDIVA MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ TĚTO TRÍDY HOŘLAVOSTI. TYP MONTOVANÉHO OSVĚTLENÍ BUDE UPŘESNĚN STAVEBNÍKEM. POTRUBÍ A EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM. KABELÁŽ VODIT V OBVODOVÝCH ZDECH, V PODLAŽE, VE STROPĚ A V LIŠTĚ. OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN A POSKYTUJE ZNAČNOU SVITIVOST, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NIŽŠÍ SVITIVOSTI JE TŘEBA POUŽÍT NIŽŠÍ VÝKON SVĚTELNÝCH ZDROJŮ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
2.06	CHODBA	13,70
2.07	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	8,45
2.08	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
2.09	WC UČITEL	1,75
CELKEM		25,10

LEGENDA ELEKTRO

LED SVÍTIDLO - např. MODUS BRS, 4000K, IP 44, PMMA, CRI 80, 21W , 375mm

KABELOVÝ VÝVOD
- PRO NAPÁJENÍ VENTILÁTORU TD 350/125 NT SILENT , IP 44 , In=0,13A
- PRO PISOÁR
- OSOUEČ RUKOU

POHYBOVÉ ČIDLO PIR

KRABICE KT 250

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ , ZÁLOHA 1h, např. MODUS HELIOS HEL 1W, IP 42

ZÁSUVKA WC UČITEL , ÚKLID IP 20, např. TANGO BILÁ

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO PATROVÉHO ROZVADĚČE

NOVÝ ROZVADĚČ

KABELOVÁ TRASA / KABELÁŽ :
- OSVĚTLENÍ CYKY-J 3x1,5mm² NA PATRO 2 OKRUHY (WC DÍVKY, WC CHLAPCI)
- VENTILÁTOR - KAŽDÝ ZVLÁŠTĚ DO PATROVÉHO ROZVADĚČE CYKY-J 5x1,5mm²
- ZÁSUVKA ÚKLID, WC UČITEL CYKY-J 3x2,5mm²
- PIR ČIDLA CYKY-J 5x1,5mm²
- PISOÁRY CYKY-J 3x2,5mm²

OSVĚTLENÍ OVLÁDANO PIR ČIDLY S MOŽNOSTÍ PŘEPNUTÍ V ROZVADĚČI NA STÁLÉ - PRO ÚKLID, ÚDRŽBU ŘEŠENÝCH PROSTOR
PIR ČIDLA BUDOU ZAPOJENA KABLEM CYKY-J 5x1,5mm² SYSTÉMEM Z ČIDLA DO ČIDLA
VENTILÁTORY SE BUDOU SPÍNAT SPOLEČNĚ SE SVÍTIDLY , PROVOZ VENTILÁTORŮ BUDE S DOBĚHEM
VZT DÍVKY , WC UČITEL - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
VZT CHLAPCI , WC UČITEL - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
VZT CHLAPCI , ÚKLID - JE ŘEŠEN 1 MOTOREM . VENTILÁTOR BUDE SPUŠTĚN Z KAŽDÉHO PROVOZU .
TRANSFORMÁTOR PRO PISOÁRY BUDE UMÍSTĚN V KRABICI V PODHLÉDU ZA DVÍŘKY .
VEŠKERÉ OBVODY BUDOU ZAPOJENY PŘES PROUDOVÉ CHRÁNIČE S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30mA.

TABULKA MÍSTNOSTÍ - WC CHLAPCI 3NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
3.07	CHODBA	13,70
3.08	WC CHLAPCI , UMÝVÁRNA, PISOÁRY	9,10
3.09	WC CHLAPCI KABINKA	1,20
3.10	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, VÝLEVKA	1,10
CELKEM		25,10



AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁKŮ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. TRINECKÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY: 009 03 23
MÍSTO: ul. Trinecká, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 140	<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRIVKA</div>	
INVESTOR: Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krivka s.r.o.	ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	<div>KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz</div>
DATUM: 05/2023	VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Radek Dědina evidenční číslo ČKAIT: 0009180	
STUPEŇ: DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL: Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO: 1:50	REVIZE:
OBSAH: D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE - SOCIÁLNÍ ZÁKŮ CHLAPCÍ - PŮDORYS MEZIPIATRA 1.NP, 2.NP, 3.NP		OZNAČENÍ: D.1.4.G.02