SPECIFIKACE NOSNÉ KOSNTRUKCE LINDAB CONSTRUCTLINE:

Materiál S350 GD+Z275

Specifikace viz D.1.2.08 Výkaz výměr LindabConstruline

Nosné stěny sestaveny z profilů RY 150 (tl.1,2 a 1,5 mm) jako stojek a SKY 150/1,5 vodící profily. Profily mají ve stojinách stěrbiny pro přerušení tepelných mostů, stojky jsou na okrajích vyztuženy profilem AA150. Základní rozteč stojek je 625 mm.
Spoje vodích profilů a stojek jsou provedeny šrouby SL4, min. 4 ks/spoj, případně dle statického posudnu. Jednotlivé moduly stěn jsou mezi sesbou prošroubovány pomocí šroubů SD6 á 400 mm.
Prostory mezi profily, které nebudou po sestavení stěn přístupny jsou vyplněny minerální vlnou ihned při montáži.
Do spojů mezi stěnami vložit těsnící mechovou pásku.
kotvení panelů provést v místech zavětrování a následně u každé druhé stojky viz detaily.
Do spoje mezibytové příčky a obvodové stěny v průběhu montáže vložit po celé výšce stěny pruh parozábrany.

Detailní výkresy stěn uvedeny v montážní dokumentaci dodavatele.



KOORDINOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Petr Hynšt	Ing. Petr Hynšt

NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603

INVESTOR: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 199 Praha 9

Půdorys nosných stěn – pravá část

Lindab Sales s.r.o.
Panattoni-Prague Airport II, Logistická 102 | 273 51 Pavlov u Unhoště

STUPEŇ	DPS
DATUM	9/2022
MĚŘÍTKO	1:100
profese	čís.výkr. D1.2.11