



- ROZVADĚČE SILNOPROUD NOVÉ - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ + KOUŘOTĚSNÉ - EI30S
- HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ
- KABELOVÝ ŽLAB 200/60
- KABELOVÝ ŽLAB S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P60-R 60/50
- KABELOVÝ ŽLAB SDRUŽENÁ TRASA SE SLABOPROUDEM ODDĚLENÁ PŘEPÁŽKOU
- KABELOVÁ TRASA NA PŘÍCHÝTKÁCH
- KABELOVÁ TRASA POD OMÍTKOU
- VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 400V, 16A, PROVEDENÍ NÁSTĚNNÉ, PRŮMYSLOVÁ IP44
- ZÁSUVKA 230V, 16A, BARVA BILÁ, PROVEDENÍ DO KRABICE POD OMÍTKU, S CLONKAMI
- ZÁSUVKA 230V, 16A, BARVA HNĚDÁ, PROVEDENÍ DO KRABICE POD OMÍTKU, S CLONKAMI
- ZÁSUVKA 230V, 16A, BARVA HNĚDÁ, PROVEDENÍ DO KRABICE POD OMÍTKU, S SPD TR.3, S CLONKAMI
- ZÁSUVKOVÁ LIŠTA OCELOVÁ - NAPŘ. LEGRAND DLP PROFIL 63x110mm, VČETNĚ POTŘEBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

3x LAN RJ45
výška 200mm

3x LAN RJ45

výška 80mm
3x LAN RJ45

výška 100mm

R03112

R03113

Projektor místo
projektoru TV-respo.
+ 2x LAN RJ45
výška 400mm pod úrovní stropu

R03112

R03113

ZÁSUVKOVÁ POZICE PRO LCD INTERAKTIVNÍ PANEĽ NA STĚNĚ POD STROPĚM A
ZÁSUVKOVÁ POZICE PRO PROJEKTOR NA STROPĚ BY MĚLY BYT V JEDNÉ LINII.

STOP TLAČÍTKO ČERVENÉ S ÁRETACÍ, 1x VYPÍNAČÍ KONTAKT NC, PROVEDENÍ NA POVRCH, IP44,
SLOUŽÍ PRO NOUZOVÉ VYPNUTÍ

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
3+PEN, 50Hz, 400V, TN-C
3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-S
PŘECHOD Z TN-C NA TN-S, JE V ROZVADĚČI RH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ
- KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA:
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA
- DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM POSPOJENÍM

KONCOVÉ PRVKY:
PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNA A UPŘESNĚNA SPRÁVCEM OBJEKTU

Číslo-index	Datum	Popis
Evidence změn		
NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLY		
INVESTOR: RYCHTOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETNANY		
GENERALNÍ PROJEKTANT: BUDOVA RYCHTOVSKÁ 159		
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9		
INVESTOR: ELTOD0, a.s.		
Novodvorská 1010/14		
142 01 Praha		
IČO: 46274617		
projekt@eltodo.cz		
www.eltodo.cz		
PROJEKTANT: ELTOD0, a.s.		
Novodvorská 1010/14		
142 01 Praha		
IČO: 46274617		
projekt@eltodo.cz		
www.eltodo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ordřij Fabry	Číslo zakázky:
VYPRACOVAL:	Ing. Michal Zita	1221710459
MĚŘILNO:	1:50	STUPĚN:
ČÁST SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	DATUM:	DPS
VYKRES:	12/2021	
PŮDORYS MOTORICKÉ ROZVODY 2.NP		REVI:
D.1.4.1. ENN_203		00