

ČÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
<b>Evidence změn</b>		

NÁZEV PROJEKTU:		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139			
INVESTOR		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz		PROJEKTANT ČÁSTI: ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VÁCLAV MAŠEK		ČÍSLO ZAKÁZKY: 1221710459	
VYPRACOVAL:		VÁCLAV MAŠEK		STUPEŇ: DPS	
MĚŘÍTKO:		--		DATUM: 12/2021	
ČÁST:		SLABOPROUDÉ ROZVODY			
VÝKRES:		ROZVRŽENÍ PRVKŮ V ROZVADĚČÍCH		D.1.4.2_ ESL _122	
				REVIZE: 00	

Místnost 1.21  
R-SERVER

800x800x42U

42		42
41	24x vl. OPTICKÁ VANA	41
40	VYVAZOVACÍ PANEL	40
39	AGREGAČNÍ SWITCH 28+4 sfp	39
38	VYVAZOVACÍ PANEL	38
37		37
36		36
35		35
34		34
33		33
32		32
31		31
30		30
29		29
28		28
27		27
26		26
25		25
24	POLICE	24
23		23
22		22
21		21
20		20
19		19
18		18
17		17
16		16
15		15
14		14
13		13
12		12
11		11
10	POLICE	10
9		9
8		8
7		7
6	UPS 2200 VA	6
5		5
4		4
3	Jističová lišta 3U	3
2		2
1		1

Místnost 1.21  
R-LAN1

600x600x42U

42		42
41		41
40	SWITCH 48P PoE - 720W	40
39	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-801	39
38	VYVAZOVACÍ PANEL	38
37	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-701	37
36	SWITCH 48P PoE - 720W	36
35	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-601	35
34	VYVAZOVACÍ PANEL	34
33	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-502	33
32	SWITCH 48P PoE - 720W	32
31	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-501	31
30		30
29	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-404	29
28	SWITCH 48P PoE - 720W	28
27	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-403	27
26	VYVAZOVACÍ PANEL	26
25	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-402	25
24	SWITCH 48P PoE - 720W	24
23	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-401	23
22	VYVAZOVACÍ PANEL	22
21	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-302	21
20	SWITCH 48P PoE - 720W	20
19	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-301	19
18		18
17	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-204	17
16	SWITCH 48P PoE - 720W	16
15	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-203	15
14	VYVAZOVACÍ PANEL	14
13	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-202	13
12	SWITCH 48P PoE - 720W	12
11	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-201	11
10	VYVAZOVACÍ PANEL	10
9	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-102	9
8	SWITCH 48P PoE - 720W	8
7	PATCH PANEL - Cat 6A - UKS-101	7
6		6
5		5
4		4
3	Jističová lišta 3U	3
2		2
1		1

Místnost 1.21  
R-NZS

600x600x42U

42		42
41	HLAVNÍ HODINY JČ	41
40		40
39	Svorkovnice JČ	39
38		38
37		37
36		36
35		35
34	AKU, přijímač DCF 77,5 kHz Zdroj 75 VAC	34
33	POLICE	33
32		32
31		31
30		30
29		29
28		28
27	TUNER	27
26		26
25	KONTROLER NZS	25
24		24
23		23
22	HLAVNÍ ZESILOVAČ 500 W	22
21		21
20		20
19	ZÁLOŽNÍ ZESILOVAČ 500 W	19
18		18
17		17
16	Svorkovnice NZS	16
15		15
14		14
13		13
12	NABÍJEČKA AKU	12
11		11
10		10
9	2x AKU 65 Ah	9
8		8
7		7
6		6
5	POLICE	5
4		4
3	Jističová lišta 3U	3
2		2
1		1

Místnost 1.21  
R-LAN2

600x600x42U

42		42
41		41
40		40
39		39
38		38
37		37
36		36
35		35
34		34
33		33
32		32
31		31
30		30
29		29
28		28
27		27
26	POLICE	26
25		25
24	PATCH PANEL - Cat 6A - CCTV-1	24
23	SWITCH 48P PoE - 720W	23
22	PATCH PANEL - Cat 6A - CCTV-2	22
21	VYVAZOVACÍ PANEL	21
20		20
19	NVR 32ch	19
18		18
17		17
16	UPS 1600 VA (CCTV)	16
15		15
14		14
13		13
12		12
11	eBOX (ŘJ ACS)	11
10	SWITCH 24P PoE - 370W	10
9	VYVAZOVACÍ PANEL	9
8	PATCH PANEL - Cat 6A - ACS	8
7		7
6	UPS 800 VA (ACS)	6
5		5
4		4
3	Jističová lišta 3U	3
2		2
1		1