

LEGENDA

- K KOLENO
2xK 45° M KOLENA S VLOŽENÝM MEZIKUSEM cca. 250 mm – MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA
PK PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY + ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58 (umyvadlo 58x32, dřez 58x50)
PH PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
O ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
HT HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY PRAČKOVÉHO SIFONU A PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU

LEGENDA POTRUBÍ


— POTRUBÍ HT – PŘIPOJOVACÍ

DIMENZE POUŽITÉHO POTRUBÍ:

- 110 110x2,7 mm
50 50x1,8 mm

POZNÁMKA:

VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ.
VŠECHNA NOVÁ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE A DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE 3.NP BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ VE 2.NP.
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÝCH VOD Z POLYPROPENU SYSTÉM HT VČETNĚ TVAROVEK SPOJOVANÉ HRDLY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.
VĚTRACÍ POTRUBÍ BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘECHU. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DĚLKU.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTIČÍM KUSŮM BUDE OPATŘEN DVÍŘKY 150x150 mm
BUDOU OSAZENY NOVÉ VYHRÍVANÉ STŘEŠNÍ VPUSŤI.

AKCE: NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603			ČÍSLO ZAKÁZKY: 045 07 20	
MÍSTO: katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/49; 757/50; 757/1 Malkovského 603, Letňany; 199 00 Praha			<div>AKK</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA</div>	
INVESTOR: Městská část Praha 18; Bechyňská 639; Letňany; 199 00 Praha 9				
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krivka s.r.o.			ADRESA: BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM: 06/2022		VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. Radek Dědina 	KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
STUPĚN: DPS		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Dinga		
		VYPRACOVAL: Alice Pospíšilová		
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.E - ZTI			MĚŘÍTKO: 1:50	REVIZE: -
OBSAH: KANALIZACE - ROZVINITÝ ŘEZ			OZNAČENÍ: D.1.4.E5	