



LEGENDA :

BUDOU POUŽITA OCELOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ TYPU VK, S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM
V KOUPELNÁCH BUDOU POUŽITA TRUBKOVÁ KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

— — — — — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70 °C, MĚDĚNÉ
— — — — — ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55 °C, MĚDĚNÉ

MĚDĚNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, VE ZDI A VOLNĚ PO STROPĚ/STĚNĚ U ZDROJE TEPLA V 1.PP
NA KAŽDÉM OTOPNÉM TĚLESU BUDE OSAZEN POMĚROVÝ MĚŘIČ TEPLA.
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ
15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5

R/S – STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" S VESTAVĚNÝM ČIDLEM HEIMEIER
PŠR 1/2" – PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRO OT S INTEGROVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU – ROHOVÉ 1/2"
PAR 1/2" – PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA PRO OT S DVOUBODOVÝM PŘÍPOJENÍM – ROHOVÉ 1/2"
SŠ 3/4" – SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ POTRUBÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT G 3/4"

ODV – ODVZDUŠNĚNÍ SOUSTAVY – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

AKCE : NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603		ČÍSLO ZAKÁZKY : 045 07 20	
MÍSTO : katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/49; 757/50; 757/1 Malkovského 603, Letňany; 199 00 Praha		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR : Městská část Praha 18; Bechyňská 639; Letňany; 199 00 Praha 9		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.		KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
DATUM : 06/2022		VEDOUcí PROJEKTU : vedoucí inženýr: 0009/180 Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ : DPS		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jan Dinga	
		VYPRACOVAL : Alice Pospíšilová	
ČÁST PROJEKTU : D.1.4.A - VYTÁPĚNÍ		MĚŘITKO : 1:50	
OBSAH : VYTÁPĚNÍ - SCHÉMA		REVIZE: D.1.4.A4	