

# **PROTOKOL o zařídění zdravotnických prostor dle ČSN 33 2000-7-710**

**akce: ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY,  
NA ORDINACE LÉKAŘE V OBJEKTU MÍSTECKÁ Č.P. 899**

V Praze dne : 25.08. 2025 počet stran : 1 zn.

Složení komise: předseda : Ing. Radek Dědina – vedoucí projektant  
členové : Jaroslav Pištora - silnoproudá elektrotechnika

Důvod vystavení protokolu : **Objekt pro účely zdravotnictví**

Podklady pro vypracování protokolu :

- výkresová dokumentace stavební části
- vyjádření ostatních zainteresovaných účastníků
- platné předpisy ČSN 33 2000-7- 710

Popis objektu : Jedná se o chráněný zastřešený samostatně stojící objekt, vnitřní prostory bez přímých venkovních vlivů, teplotně regulován;

Zařídění prostor dle ČSN 33 2000-7-710

## **710.3.5**

Skupina O

Zdravotní prostor, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde porucha (zkrat) zdroje nemůže způsobit ohrožení života

Skupina 1

Zdravotnický prostor, kde při první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdravotnických elektrických přístrojů aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdravotnickém

- zevně
- uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2.

skupina 2

zdravotnický prostor, kde se předpokládá použití aplikovaných částí:

- pro intrakardiální použití, nebo
- pro náročné ošetření, nebo chirurgické zákroky, kde výpadky napájení může ohrozit pacienty

**ROZHODNUTÍ :** V uvedených místnostech určeno „zařídění zdravotnických prostor“

1.NP – řešená část půdorysu

Skupina 1

102 ordinace lékaře

103 ordinace lékaře

105 ordinace lékaře

## **Z á v ě r :**

Zařídění zdravotnických prostor bylo stanoveno jednoznačně

Ing. Radek Dědina – vedoucí projektant stavby