

Výkonová bilance

UMČ 18 - ORDIAČE MÍSTECKÁ MÍSTO LÉKÁRNY č.p. 899

ROZVADEČ R-OR	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
Osvětlení	2,8	0,85	2,4
Zásuvky	19,5	0,4	7,8
Venkovní jednotky chlazení	5,0	0,7	3,5
Ostatní elektrická zařízení	3,0	0,4	1,2
CELKEM	30,3	0,5	14,9
Celkový výpočtový proud			23

A

Hlavní jistič charakteristiky "B" 3x

32 A